

舟山市城市管理局（综合行政执法局）

关于 2023 年 1-10 月全市各镇级污水处理厂运行管理情况的通报

各县（区、功能区）城管局（分局），六横社发局，朱家尖水务有限公司：

根据省建设厅、省生态环境厅《关于印发〈浙江省城镇污水处理厂运行管理考核办法（试行）〉的通知》《关于公布列入 2023 年度考核范围的城镇污水处理厂名录的通知》等文件要求，为切实加强对全市建制镇污水处理厂运行监管，经初步审核，现将今年我市列入考核名录的 6 家镇级污水处理厂 1—10 月的“运行负荷率情况及环保监督性监测情况”（详见表一）、“主要污染物减排情况”（详见表二）通报如下：

一、平均负荷率及环保监督性监测情况

序号	所在区域	污水处理厂名称	1-10 月平均负荷率	排名	监督性检测达标率	排名
1	普陀区	桃花公前集镇区生活污水处理厂	76.97%	2	100%	1
2	岱山县	衢山镇污水处理厂	80.61%	1	100%	1
3	嵊泗县	洋山镇污水处理厂	59.47%	4	100%	1
4	普朱管委会	朱家尖城区污水处理厂	48.91%	5	100%	1

5	金塘管委会	金塘大浦口污水处理中心	34.73%	6	100%	1
6	六横管委会	六横镇城镇污水处理厂	69.16%	3	100%	1

二、主要污染物减排情况

序号	所在区域	污水处理厂名称	1-10月污水处理量(万立方米)	1-10月COD去除量(吨)	完成COD去除量年度目标百分比(%)	1-10月氨氮去除量(吨)	完成氨氮去除量年度目标百分比(%)
1	普陀区	桃花公前集镇区生活污水处理厂	46.8	87.98	94.09%	13.89	109.8%
2	岱山县	衢山镇污水处理厂	122.52	158.05	86.84%	29.71	117.89%
3	嵊泗县	洋山镇污水处理厂	15.76	13.55	53.77%	2.58	83.77%
4	普朱管委会	朱家尖城区污水处理厂	289.92	391.39	93.19%	45.17	71.69%
5	金塘管委会	金塘大浦口污水处理中心	63.34	124.78	94.53%	13.25	96.01%
6	六横管委会	六横镇城镇污水处理厂	236.22	446.46	143.09%	35.83	76.56%

根据各污水处理厂运行数据，建成运行三年以上的污水处理厂负荷率未达到75%以上的污水处理厂：洋山镇污水处理厂、朱家尖城区污水处理厂、金塘大浦口污水处理中心、六横镇城镇污水处理厂。

根据2023年各污水处理厂COD、氨氮削减量年度目标任务，

1-10月COD削减量未达到全年计划83%的污水处理厂：洋山镇污水处理厂；1-10月氨氮削减量未达到全年计划83%的污水处理厂：朱家尖城区污水处理厂、六横镇城镇污水处理厂。

请各县（区、功能区）行业主管部门切实加强对属地纳管排水户、污水处理厂的日常监管，对污水厂进水COD、氨氮、BOD等浓度较低，影响年度减排目标的问题，要认真分析原因，提出解决措施，切实落实整改。要强力推进城镇污水处理厂配套污水收集管网排查修复及管网新建覆盖，提高各污水处理厂的运行负荷率，确保各污水处理厂进水水质、水量达标，顺利完成年度考核目标任务。

舟山市城市管理局（综合行政执法局）

2023年11月21日



抄送：普朱管委会、金塘管委会、六横管委会，桃花镇政府、洋山镇政府、朱家尖街道。
