舟山市发展和改革委员会文件

舟发改审批〔2022〕62号

关于市行政中心消防控制系统升级更换工程可行性研究报告（代项目建议书）批复的函

舟山市机关事务管理中心：

你单位《关于要求批复市行政中心消防控制系统升级更换工程可行性研究报告（代项目建议书）的函》（舟机事函〔2022〕7号）及附件已收悉。经研究，现将项目主要内容批复如下：

一、项目建设必要性

该项目列入舟山市本级2022年前期类政府投资项目安排表（序号42）。市行政中心消防控制系统已运行18年之久，相关设施设备老化故障严重，误报警次数日渐增多，为保障市行政中心正常安全运行，该项目是必要的。

二、项目建设内容及规模

该项目拟对市行政中心的火灾报警系统进行升级更换。

主要建设内容为：安装 1 套新传统二总线型火灾报警系统；维修排烟风机、正压风机、排烟阀、防火卷帘、水泵控制柜等设施设备；更新相关设施设备等。

三、项目建设地址

项目建设地址位于定海区新城海天大道 681 号舟山市行政中心、定海区新城翁山路 530 号舟山市行政中心北大楼。

四、项目投资及资金筹措

项目总投资为 225 万元，根据市财政局《资金来源落实情况表》，所需资金由财政安排解决。

五、项目的相关批复文件

市财政局《资金来源落实情况表》、不动产权证书及房屋租领合同。

六、项目建设工期和招投标

项目总工期为 7 个月，计划建设工期为 5 个月。按照《中华人民共和国招标投标法》《浙江省招标投标条例》等有关规定，做好项目招投标工作。

七、如需对该项目批复文件所规定的有关内容进行调整，请及时以书面形式向我委报告，并按照有关规定办理。

八、请根据本批复文件办理相关手续。

舟山市发展和改革委员会

2022 年 7 月 1 日

附注：投资项目执行唯一代码制度，通过投资项目在线审批监管平台，实现投资项目“平台受理、代码核验、办件归集、信息共享”。请项目业主准确核对项目代码并根据审批许可文件及时更新项目登记的基本信息。

抄送：市财政局。

舟山市发展和改革委员会办公室　　2022年7月4日印发

项目代码:2206-330900-04-01-40120