

# 舟山市发展和改革委员会文件

舟发改审批〔2024〕6号

## 关于舟山岱山储能110千伏送出工程核准的批复

国网浙江省电力有限公司舟山供电公司：

你公司《关于要求核准舟山岱山储能110千伏送出工程的请示》（舟电发展〔2024〕2号）及附件已收悉。经研究，现将该工程主要内容批复如下：

一、该项目符合《舟山市“十四五”电网发展规划报告》、《浙江舟山群岛新区城乡电力设施布局规划》，为保障远景舟山市岱山县储能电站示范项目送出需求，提高周边区域电网供电可靠性，依据《行政许可法》《企业投资项目核准和备案管理条例》，同意建设舟山岱山储能110千伏送出工程（项目代码:2311-330900-04-01-172100）。

项目建设单位：国网浙江省电力有限公司舟山供电公司。

二、该工程位于岱山县岱西镇，线路自岱山储能电站西

南侧电缆出线，终点至新建分支终端塔与 110 千伏蓬莱~岱西 2 回线 T 接。

三、建设内容与规模：项目拟新建舟山岱山储能 110 千伏送出工程，线路路径总长度约 1.78km。其中双回架空线路路径长度约 1.70km，导线截面采用 300mm<sup>2</sup>；双回电缆路径长度约 0.08km，电缆截面采用 630mm<sup>2</sup>，敷设方式为非开挖拖拉管钻越。

四、经评估，项目静态投资估算为 1350 万元，动态投资估算为 1371 万元。资本金占动态总投资的 25%，由项目建设单位以自有资金出资，其余向金融机构贷款解决。

五、原则同意项目《项目申请报告》提出的生态环境保护措施，请按照相关部门的要求，做好生态环境保护和水土保持工作。

六、按照相关法律、行政法规规定，核准项目前置条件的相关文件分别为：岱山县资源规划局《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第 3309212024XS0001432 号）及附图，市委政法委《浙江省重大决策社会风险评估报告备案文书》（舟政法风评〔2023〕33 号），岱山县岱西镇关于工程社会风险评估报告意见的函。

#### 七、项目工期和招标

项目计划建设工期为 10 个月。根据《中华人民共和国招标投标法》、《浙江省招标投标条例》等有关规定，该工程施工、重要材料采购及其他服务类等实行公开招标，招标组

浙江政务服务网  
投资在线平台 工程审批系统

织形式采用委托招标。

八、如需对该项目核准文件所规定的建设地点、建设规模、主要建设内容等进行调整，请按照《企业投资项目核准和备案管理办法》的有关规定，及时提出变更申请，我委将根据项目具体情况，做出是否同意变更的书面决定。

九、请项目建设单位在项目开工建设前，依据相关法律、行政法规规定办理规划许可、资源利用、安全生产等相关报建手续。

十、项目予以核准决定或者同意变更决定之日起2年未开工建设，需要延期开工建设的，请项目建设单位在2年期限届满的30个工作日前，向我委申请延期开工建设。开工建设只能延期一次，期限最长不得超过1年。国家对项目延期开工建设另有规定的，依照其规定。

舟山市发展和改革委员会

2024年1月25日

浙江政务服务网  
投资在线平台 工程审批系统

浙江政务服务网  
投资在线平台 工程审批系统

浙江政务服务网  
投资在线平台 工程审批系统

浙江政务服务网  
投资在线平台 工程审批系统

浙江政务服务网  
投资在线平台 工程审批系统

浙江政务服务网  
投资在线平台 工程审批系统

浙江政务服务网  
投资在线平台 工程审批系统

附注：投资项目执行唯一代码制度，通过投资项目在线审批监管平台，实现投资项目“平台受理、代码核验、办件归集、信息共享”。请项目业主准确核对项目代码并根据审批许可文件及时更新项目登记的基本信息。

---

抄送：市生态环境局，岱山县发改局，岱山县资源规划局，岱西镇政府。

---

舟山市发展和改革委员会办公室

2024年1月25日印发

---

**项目代码:2311-330900-04-01-172100**

